

Alençon, le 25 mars 2016

Affaire suivie par Oriane Maouche

mail : [orienne.maouche@ars.sante.fr](mailto:orienne.maouche@ars.sante.fr)

MONSIEUR LE MAIRE  
COMMUNE DE LONLAY L'ABBAYE  
Mairie

61700 LONLAY L'ABBAYE

**Affichage obligatoire sur les panneaux extérieurs de la mairie.**

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

**SIAEP DE DOMFRONT**

Prélèvement 00098727  
Unité de gestion 0093 SIAEP DE DOMFRONT  
Installation UDI 001692 LONLAY L'ABBAYE PAR GERS  
Point de surveillance P 0000002318 PC4  
Localisation exacte LA HOUDONNIERE - MR BRAULT  
Commune LONLAY L'ABBAYE

Prélevé le : mardi 15 mars 2016 à 11h15  
par : LUC GAINARD (LABORATOIRE)  
Type visite : D1

**Mesures de terrain**

Couleur (qualitatif)  
Odeur (qualitatif)  
Saveur (qualitatif)  
Température de l'eau  
pH  
Chlore libre  
Chlore total

Résultats
0 qualit.
0 qualit.
0 qualit.
8 °C
7,3 unitépH
0,2 mg/LCl2
0,21 mg/LCl2

Limites de qualité	
inférieure	supérieure

Références de qualité	
inférieure	supérieure
6,50	25,00 9,00

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABEO ORNE  
Type de l'analyse : D1

6102  
Code SISE de l'analyse : 00106133

Référence laboratoire : INC/30108/1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,2 NFU				2,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
Titre alcalimétrique complet	8,4 °F				
Titre hydrotimétrique	11,4 °F				
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	294 µS/cm			200,00	1100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	34 mg/L		50,00		
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00098727)**

Eau d'alimentation conforme aux limites et aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour les paramètres recherchés.

P/La Directrice Générale  
L'Ingénieur Sanitaire  
François Mansotte

