

Alençon, le 29 août 2018

Affaire suivie par Christian Grenèche

mail : [christian.greneche@ars.sante.fr](mailto:christian.greneche@ars.sante.fr)

Tél : 02.33.80.83.02

MONSIEUR LE MAIRE

COMMUNE DE LONLAY L'ABBAYE

Mairie

61700 LONLAY L'ABBAYE



**Affichage obligatoire sur les panneaux extérieurs de la mairie.**

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eapotable.sante.gouv.fr>

**SIAEP DE DOMFRONT**

Prélèvement 00122064  
Unité de gestion 0093 SIAEP DE DOMFRONT  
Installation UDI 000483 DOMFRONT  
Point de surveillance S 0000001022 PC2  
Localisation exacte Lieu dit La Fouquière-Mme Dumaine  
Commune LONLAY-L'ABBAYE

Prélevé le : mardi 21 août 2018 à 12h40

par : THOMAS LOPEZ

Type visite : D1

**Mesures de terrain**

COULEUR (QUALITATIF)  
ODEUR (QUALITATIF)  
SAVEUR (QUALITATIF)  
Température de l'eau  
PH  
Chlore libre  
Chlore total

**Résultats**

0 /  
0 /  
0 /  
20 °C  
7,7 unité pH  
<0,05 mg(Cl2)/L  
0,05 mg(Cl2)/L

**Limites de qualité**

inférieure	supérieure

**Références de qualité**

inférieure	supérieure
6,50	25,00 9,00

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABEO ORNE  
Type de l'analyse : 061D1SFM

6102  
Code SISE de l'analyse : 00129462

Référence laboratoire : INC/80231/1

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
ASPECT (QUALITATIF)	0 /				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,2 NFU				2,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
Titre alcalimétrique complet	7,3 °f				
Titre hydrotimétrique	12,4 °f				
<b>FER ET MANGANESE</b>					
Fer total	<2 µg/L				200,00
Manganèse total	<1 µg/L				50,00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	417 µS/cm			200,00	1100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	23 mg/L		50,00		
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	4 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/(100mL)		0		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00122064)**

Eau d'alimentation conforme aux limites et aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour les paramètres recherchés.

P/La Directrice Générale  
L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Bérengère LEDUNOIS